

# PRZEGLĄD ELEWACJI KAMIENNEJ - LIPIEC 2024

# ELEWACJA B

1 punktowe lub ciągłe wykruszenia (braki) szpachli pomiędzy glifem, a płytą czołową

UWAGA OGÓLNA: wstawki kamienne- wszystkie kotwy przelotowe (śrubowe) mają początkowe odspojenia szpachli

