

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Elewacja	Nr uszkodzenia	Opis
Elewacja A	1	Naprawa- wykruszone narożnik-2szt
	2	Pęknięty narożnik- naprawa/wymiana
	3	Do usunięcia kotwa rusztowaniowa, oczyszczenie płyty, zabezpieczenie stali przed korozją
	4	Stabilizacja płyty
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	Demontaż płyt, poprawa kotwienia, uzupełnienie ubytków w płytach, montaż płyt, kosmetyka -10szt
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	Wymiana dylatacji- usunięcie starej i wykonanie nowego połączenia elastycznego-4szt
	18	Zmiana kotwienia płyty plus naprawa ubytku w miejscu kotwienia
	19	Naprawa uszkodzonego narożnika płyty
	20	Naprawa uszkodzonego narożnika płyty
	21	Glify pionowe-Stabilizacja i zabezpieczenie glifów przy pomocy SikaFlex 11FC lub kleju równoważnego na całej elewacji-116szt
22	Glify poziome-Stabilizacja i zabezpieczenie glifów przy pomocy SikaFlex 11FC lub kleju równoważnego na całej elewacji-60szt	

Elewacja B	1	Pęknięta płyta- wymiana -1szt
	2	Pęknięty narożnik- naprawa/wymiana
	3	Glify pionowe-Stabilizacja i zabezpieczenie glifów przy pomocy SikaFlex 11FC lub kleju równoważnego na całej elewacji-280szt
	6	
	7	
	13	
	14	
	18	
	4	Uszkodzona płyta z odspojonym glifem- wymiana płyty wraz z doklejonym glifem-1szt
	5	Naprawa płyty plus doklejenie glifu
	8	Wymiana zaprawek na kotwach śrubowych-11szt
	9	
	11	
	12	
	10	Sprawdzenie kotwy śrubowej plus uzupełnienie zaprawki
	15	Pęknięta płyta wzdłuż kotwienia-wymiana
	16	Wymiana i wzmocnienie uszkodzenia w miejscu kotwienia
	17	Wymiana lub naprawa mocno uszkodzonej płyty
	19	Usunięcie i naprawa uszkodzonego narożnika
	20	Usunięcie i naprawa uszkodzonych narożników-2szt
	21	

Elewacja C	1	Uszkodzenia płyty w miejscu kotwienia- wymiana lub naprawa ze wzmocnieniem tych miejsc
	2	Pęknięta płyta narożna- wymiana płyty (utrudniony dostęp) -1szt
	3	Uszkodzenia płyty w miejscu kotwienia- wymiana lub naprawa ze wzmocnieniem tych miejsc (utrudniony dostęp)
	4	
	5	Pęknięta płyta- wymiana płyty (utrudniony dostęp)-1szt
	6	Usunięcie uszczelnienia, naprawa parapetu, wykonanie uszczelnienia
	7	Uszkodzona płyty w miejscu kotwienia- naprawa ze wzmocnieniem
	8	Glify pionowe-Stabilizacja i zabezpieczenie glifów przy pomocy SikaFlex 11FC lub kleju równoważnego na całej elewacji-11szt
	9	Glify poziome-Stabilizacja i zabezpieczenie glifów przy pomocy SikaFlex 11FC lub kleju równoważnego na całej elewacji-28szt

Elewacja D	1	Oczyszczenie narożników z popękanej szpachli, naprawa uszkodzonych miejsc
	2	Oczyszczenie narożników z popękanej szpachli, naprawa uszkodzonych miejsc
	3	Wymiana zaprawki na kotwie śrubowej-1szt
	4	Zaszpachlowanie otworu
	5	Montaż 2szt parapetów plus poprawa kotwienia

Elewacja G	2	Zaślepienie otworu (flek)
	3	Naprawa odspojonego narożnika kamiennego

Elewacja H	2	Demontaż doklejonej płyty, wykonanie wzmocnienia prętami ze stali nierdzewnej
	3	Dwa pęknięcia poziome płyty- płyta do wymiany-1szt
	4	Pęknięcie przy dolnej kotwie-wzmocnienie płyty prętami ze stali nierdzewnej
	5	Do usunięcia kotwa rusztowaniowa, oczyszczenie płyty, zabezpieczenie stali przed korozją
	6	Uszkodzona płyty w miejscu kotwienia- demontaż płyty, zmiana kotwienia, naprawa płyty, montaż płyty
	10	Naprawa odspojonego narożnika
	11	Pęknięty glif- wzmocnienie klamrami
	12	Duże skośne pęknięcie za kotwą- płyta z doklejonym glifem do wymiany-1szt
	13	Oderwany glif-demontaż płyty, montaż glifu na klamry ze stali nierdzewnej, montaż płyty
	15	Duże skośne pęknięcie - płyta z doklejonym glifem do wymiany-1szt
	16	Duże pęknięcie (50cm) - płyta z dwoma glifami do wymiany-1szt
	17	Oderwany duży fragment narożnika-demontaż płyty, wzmocnienie klamrami stalowymi, montaż płyty
	1,7,8,9,14	Glify pionowe-Stabilizacja i zabezpieczenie glifów przy pomocy SikaFlex 11FC lub kleju równoważnego na całej elewacji-152szt

Żyłotka i sufit	1	Pęknięta płyta na kotwie-wymiana-1szt
	2	Ułamany narożnik płyty- naprawa elementu